



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-11, e-mail: info@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 75-11-45, e-mail: ondukhta@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 8 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

города (района)

управления МЧС России по Республике Коми Пархачева Павла Николаевича от «20» января 2020  
года № 8, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
10 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. «04» февраля 2020 г., с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. «17» февраля  
2020, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «25» февраля 2020 и с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.  
«26» февраля 2020 проведена плановая выездная проверка,

(плановая/внеплановая)

Инспектором отдела НДПР г. Ухты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми  
Хилаутдиновой Гульнаррой Тахировной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

в образовательном подразделении - Государственного учреждения Республики Коми «Центр  
занятости населения города Ухты», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта,  
Пионергорский пр-д, д. 2

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: представителем ГУ РК «ЦЗН г. Ухты» по доверенности № 01-07/131 от 31.01.2020  
Найман Ксенией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
и необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности не зарегистрирована органом ГПН МЧС России.	ч. 5 ст. 6, ч. 1, 5 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 12 Приказа МЧС РФ от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	07.09.2020	
2.	Расстояние от потолка, до верхней части оповещателя менее 150 мм. (фактически оповещатель установлен вплотную к потолку) помещение № 4 II этажа технического паспорта инв. № 87:425:005:000001450:0100 (01.07.2015)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ.	07.09.2020	
3.	Расстояние от потолка, до верхней части оповещателя менее 150 мм. (фактически установлено вплотную к потолку) помещение № 2 («Кабинет парикмахера») I этажа технического паспорта инв. № 87:425:005:000001450:0100 (01.07.2015)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ.	07.09.2020	
4.	Не обозначено направление движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения.	п. 55 ППР в РФ.	07.09.2020	



5.	На объекте защиты в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное освещение	ч. 4 ст. 4ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 · СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение»; п.43 ППР в РФ.	07.09.2020	
6.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организацией.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.	07.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР г. Ухты

Хилаутдинова Г.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2020 г.



Предписание для исполнения получил (а):

*Наиман*

(подпись)

«26» февраля 2020 г.

Представитель ГУ РК «ЦЗН г. Ухты» по доверенности № 01-07/131 от 31.01.2020

Найман К.В.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору